

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Дніпро  
(місце складання)

№ 72 від «4» 11 2024 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні Мережі України" Служба технічного обслуговування майстер Ягольник В.О.;

спісар: Трофименко О.В., Помілов Г.О., Федоренко С.У.,  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вул.Генерала Безручка (Новоорлівська), буд.11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує пофарбування
- 2) електроороботи на газопроводі
- 3) корозія т-ду на відведенні в під'їзд

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв № 1,4,7  
до усунення недоліку (корозія т-да на відведенні в під'їзді)  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Заміна ділянки т-ду за допомогою зварювальних робіт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Ягольник В.О. \_\_\_\_\_

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Трофименко О.В. \_\_\_\_\_  
Помілов Г.О. \_\_\_\_\_  
Федоренко С.У. \_\_\_\_\_

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)