

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дніпро
(місце складання)

№ 140 від «20» 11 2024 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні Мережі України" Служба технічного обслуговування майстер Ягольник В.О.:

спосар: Ванович О.В. Васенькин Ю.С. Крижів В.Г. Фворнегешо Д.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вул.Леоніда Стромцова,буд.7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Газ-Д потребує подоробрування
- 2) Ел. Дроти не газ-Ді
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Змісту

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Ягольник В.О. В.О. 20.11.24

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Ванович О.В. О.В.

Васенькин Ю.С. Ю.С.

Крижів В.Г. В.Г.

Фворнегешо Д.О. Д.О.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)