

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дніпро
(місце складання)

№ 1481

Від « 10 » грудня 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні Мережі України" Служба технічного обслуговування майстер Приходько О.М.;
слюсар: Поляков Г.О., Трофименко О.В., Федоренко С.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), тип. Океанський, буд. 2

За результатами обстеження : не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газового обладнання
- 2) усього три (3) види газу
- 3) усього три (3) види газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

З іншим?

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник,
який виконав обстеження:

Майстер Приходько О.М.

слюсар Поляков Г.О.

слюсар Трофименко О.В.

Слюсар Федоренко С.І.

З актом ознайомлений:

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)