АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дніпро (місце складання) №365 від « 16 » березня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні Мережі України" Служба технічного обслуговування майстер Ягольник В.О.;
слюсар : Кригін В.Г., Валовий О.В., Дворниченко Д.О., Васецький Ю.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **вул. Космодромна буд. 4, к. 1**

За результатами обстеження : не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) потребує пофарбування
2) усунено один (1) витік газу
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____________

____________,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ____________

____________,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

3 місяці

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____________

Контактний робочий телефон представника виконавця) ____________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження:

Майстер Ягольник В.О. ________ 160326 (дата)

слюсар Кригін В.Г. ________

слюсар Валовой О.В. ________

слюсар Васецький Ю.О. ________

слюсар Дворниченко Д.О. ________

З актом ознайомлений:

________ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) ________ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)