АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дніпро № 322 Від « 04 » березня 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні Мережі України" Служба технічного обслуговування майстер Приходько О.М.;
слюсар: Поляков Г.О., Трофименко О.В.,Федоренко С.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **вул. Кремінна, буд. 19**

За результатами обстеження : не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) газопровід потребує пофарбування
2) витік газу на газовому стояку
3) усунено тість (6) витоків газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в квартирах
№ 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72;
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
пофарбування — в межах
необхідно заміна ділянки газопроводу
_____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження:
Майстер Приходько О.М. _____ 04.03.26 (дата)
слюсар Поляков Г.О. _____
слюсар Трофименко О.В. _____
Слюсар Федоренко С.І. _____

З актом ознайомлений:
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)