

✓

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дніпро
(місце складання)

№ 485

Від «02» квітня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні Мережі України" Служба технічного обслуговування майстер Приходько О.М.;
слюсар: Поляков Г.О., Трофименко О.В., Федоренко С.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
вул. Дзвінка, буд. 15

За результатами обстеження : не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) газопровід пошкоджено внаслідок
- 2) вигорівки уривками газопроводу
- 3) уривки між (5) висотою газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв № 7,5

(причина це герметичного газопроводу)
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

З інтервалом
необхідна заміна діаметри газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Майстер Приходько О.М. _____

02.04.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

слюсар Поляков Г.О. _____

слюсар Трофименко О.В. _____

Слюсар Федоренко С.І. _____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)