

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дніпро
(місце складання)

№ 887

Від « 19 » травня 2026 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Дніпровська філія ТОВ "Газорозподільні Мережі України" Служба технічного обслуговування майстер Ягольник В.О.:
слюсар : Кригін В.Г., Валовий О.В., Васецький Ю.О., Дворниченко Д.О. Коршунов К. М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вул. Набережна Перемоги, буд. 44 М

За результатами обстеження : не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) виступ газу на вивіселі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____
_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Ягольник В. О.

19 05 26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Кригін В. Г.

Валовий О. В.

Васецький Ю. О.

Дворниченко Д. О.

Коршунов К. М.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)